

RUOKOLAHDEN KUNTA

RAKENNUSVALVONTA

SAVUPIIPUN JA TULISIJAN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Rakennuskohde ja osoite: _____

Rakennuslupatunnus: _____

_____ Savupiippu ja hormi suunnitelmien mukainen

_____ Tulisijan ja savupiipun paino huomioitu alustassa ja kantavuus on riittävä

_____ Paikalla muurattu tiilipiippu

_____ Valmishormi, merkki: _____ CE-merkintä: _____

_____ Tulisija, merkki: _____ CE-merkintä: _____

_____ Savupiipun ja tulisijan yhteensopivuus varmistettu (mm. koko, teho, polttoaine, savukaasujen lämpötila luokka T)

_____ Tulisijan horminkantokyky varmistettu valmistajalta (mikäli hormi tulisijan päällä)

_____ Savupiipun suojaetäisyydet valmistajan ohjeiden mukaiset

_____ Läpiviennit, niiden tiivistäminen ja paloeristeet (mm. höyrynsulku, aluskate)

_____ Savupiipun korkeus pääpiirustusten ja YM asetuksen 745/2017 mukainen

_____ Savupiipun tuennat ja vakavuus tarkastettu

_____ Savupiipun pinnoitus, rappaus, slammaus

_____ Savupiipun pellitys ja suojus

_____ Talotikkaat, kattosillat ja muut henkilöturvavarusteet (YM asetus 1007/2017)

_____ Savupiipun huolto- ja käyttöohjeet työmaalla

_____ Savupiipun nuohousluukut ja nuohottavuus

_____ Savupeltien toiminta ja tiiveys sekä häkäreikä (3 %) tai erillinen häkähormi

Pvm, allekirjoitus ja nimenselvennys

Ruokolahdella ____/____ 202_

Vastaava työnjohtaja